

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

OGGETTO: L.R. 65/2014 - D.P.G.R. n. 53/R/2011 - Controllo a campione delle Indagini geologiche dì supporto alla "Variante Urbanistica semplificata relativa a spostamento area a parcheggio interna a comparto di completamento urbanoC3.2 di Pomarance (PI) presentata dal sig. Anichini Ivo. Deposito n. 202 del 09/03/2018.

Comunicazione esito del controllo, ai sensi dell'art. 9, comma 1 D.P.G.R. n. 53/R/2011

Con nota n. AOOGRT/232861 del 03/05/2018 questo Settore ha comunicato a codesto Comune la necessità di integrare la documentazione allegata al deposito in oggetto con l'indicazione della classe di pericolosità idraulica. Codesto Comune ha trasmesso la documentazione integrativa, con nota n. 3302 del 11/05/2018, acquisita al protocollo regionale n. AOOGRT/260392 del 16/05/2018. Di seguito si rappresenta quanto emerso dall'istruttoria.

La Variante Urbanistica in oggetto prevede lo spostamento interno al comparto di completamento urbano C3.2, nel centro abitato di Pomarance, dell'area destinata a parcheggio e a verde pubblici da via Volterrana a via Pertini al fine di salvaguardare il marciapiede ed i cipressi lungo via Volterrana.

Sulla base delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche eseguite, la classificazione dell'area in termini di pericolosità e fattibilità, ai sensi del D.P.G.R. 25/10/2011 n.53/R, risulta: Pericolosità geomorfologica media (G.2), Pericolosità idraulica bassa (I.1) e Pericolosità sismica locale media (S.2) da cui deriva una Fattibilità con normali vincoli (F.2). La fattibilità dell'intervento è stata inoltre verificata sulla base di una verifica di stabilità del versante oggetto di variante per verificare l'impatto del progetto di parcheggio sulla stabilità globale del versante.

Considerato quanto sopra si comunica l'esito positivo del controllo delle indagini ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 53/R/2011 subordinatamente al recepimento della seguente prescrizione:

in relazione all'area adiacente del comparto C3.2 e classificata P.F.E. nel P.A.I. deve essere assicurata un'accurata regimazione delle acque superficiali, al fine di non di alterare i deflussi a carico dei

> COMUNE DI POMARANCE PROTOCOLLO GENERALE N.0004048 - 12.06.2018 - Ora:11:08 CAT. VI CLASSE 5 ARRIVO

Il Dirigente Ing. Francesco Pistone

Uffici ROBERTA COSTAGLI

Referentis

Рад. 1/2. - Епів: COMUNE DI POMARANCE - Anno: 2018 - Numero: 4048 - Tipo: А. Data: 12.06.2018 - Ora: 11:08 - Cat.: 6 - Cla.: 5 - Fascicolo:

M. Della Maggesa

P.O. G. Ccravolo