

Comune di Pomarance
Provincia di PI

FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE

Decreto Legislativo n. 81/2008

OGGETTO: Interventi di rifacimento tratto di acquedotto in località
Gallerone a Pomarance

COMMITTENTE: COMUNE DI POMARANCE

Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progettazione

REVISIONI

R1 IMPIANTI IDRICI DI ADDUZIONE E SCARICO (componenti)

R1.1 Rete di distribuzione dell'acqua fredda

Rete di distribuzione dell'acqua fredda: controlli

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi

Controlli a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Osservazioni:

MANUTENZIONE

M1 IMPIANTI IDRICI DI ADDUZIONE E SCARICO (componenti)

M1.1 Rete di distribuzione dell'acqua fredda

Collettori

indispensabile, a guasto

Riparazione di collettori.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con le attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; DPI: guanti protettivi, sistemi anticaduta.

Osservazioni: Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma (verificare che le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente).

Contatori, saracinesche, rubinetti e valvole

indispensabile, a guasto

Riparazione di contatori, saracinesche, rubinetti e valvole.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con le attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: sistema anticaduta per i lavori in elevato (>2 metri); DPI: guanti protettivi.

Osservazioni: Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma.

Utilizzare scala o trabattello regolamentare per i lavori in elevato (>2 metri).

INDICE

EQUIPAGGIAMENTI	pag.	2
REVISIONI	pag.	3
R1 IMPIANTI IDRICI DI ADDUZIONE E SCARICO (componenti)	pag.	3
R1.1 Rete di distribuzione dell'acqua fredda	pag.	3
<hr/>		
Rete di distribuzione dell'acqua fredda: controlli (<i>indispensabile con cadenza ogni 12 mesi</i>)		
MANUTENZIONE	pag.	4
M1 IMPIANTI IDRICI DI ADDUZIONE E SCARICO (componenti)	pag.	4
M1.1 Rete di distribuzione dell'acqua fredda	pag.	4
<hr/>		
Collettori (<i>indispensabile, a guasto</i>)		
Contatori, saracinesche, rubinetti e valvole (<i>indispensabile, a guasto</i>)		

il Tecnico